

令和7年度 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項に基づく
井原市一般廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理状況公表資料

1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号イに基づく資料

○埋め立てた一般廃棄物の種類

施設名	埋め立てた廃棄物の種類
井原市野々迫埋立処分場	焼却灰、土砂ガレキ類

○埋め立てた廃棄物の各月ごとの数量

施設名	単位	令和7年度												合計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
井原市野々迫埋立処分場	t	8.89	26.88	6.36	12.81	20.67								75.61

2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ロに基づく資料

令和7年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検年月日	4月16日	5月21日	6月18日	7月22日	8月19日							
擁壁点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							

3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ハに基づく資料

令和7年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検年月日	4月24日	5月30日	6月30日	7月29日	9月2日							
遮水工点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							

4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ニに基づく資料

○地下水－1

項目	単位	令和7年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基準
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
		4月16日	5月21日	6月18日	7月22日	8月19日								
		4月24日	5月30日	6月30日	7月29日	9月2日								
電気伝導率	mS/m	31	32	32	32	31								－
塩化物イオン	mg/L	19	18	19	19	18								－
カドミウム	mg/L													0.003以下
全シアン	mg/L													検出されないこと
鉛	mg/L													0.01以下
六価クロム	mg/L													0.02以下
砒素	mg/L		0.006		0.005									0.01以下
総水銀	mg/L													0.0005以下
アルキル水銀	mg/L													検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル〔PCB〕	mg/L													検出されないこと
トリクロロエチレン	mg/L													0.01以下
テトラクロロエチレン	mg/L													0.01以下
ジクロロメタン	mg/L													0.02以下
四塩化炭素	mg/L													0.002以下
1,2-ジクロロエタン	mg/L													0.004以下
1,1-ジクロロエチレン	mg/L													0.1以下
1,2-ジクロロエチレン	mg/L													0.04以下
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L													1以下
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L													0.006以下
1,3-ジクロロプロペン	mg/L													0.002以下
チウラム	mg/L													0.006以下
シマジン	mg/L													0.003以下
チオベンカルブ	mg/L													0.02以下
ベンゼン	mg/L													0.01以下
セレン	mg/L		<0.001		<0.001									0.01以下
1,4-ジオキサン	mg/L													0.05以下
クロロエチレン	mg/L													0.002以下
ダイオキシン類	pg-TEQ/L								※1					1以下

○地下水－2

項目	単位	令和7年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基準
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
		4月16日	5月21日	6月18日	7月22日	8月19日								
		4月24日	5月30日	6月30日	7月29日	9月2日								
電気伝導率	mS/m	97	100	100	100	110								－
塩化物イオン	mg/L	210	230	230	230	240								－

1.1.1-トリクロロエタン	mg/L													3以下
1.1.2-トリクロロエタン	mg/L													0.06以下
1.3-ジクロロプロペン	mg/L													0.02以下
チウラム	mg/L													0.06以下
シマジン	mg/L													0.03以下
チオベンカルブ	mg/L													0.2以下
ベンゼン	mg/L													0.1以下
セレン及びその化合物	mg/L													0.1以下
ほう素及びその化合物	mg/L													50以下
アンモニア、アンモニウム化合物等	mg/L													200以下
1,4-ジオキサン	mg/L													0.5以下
ダイオキシン類	pg-TEQ/L								※I					10以下

5 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ホに基づく資料

該当なし

6 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ヘに基づく資料

該当なし

7 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号トに基づく資料

令和7年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検年月日	4月24日	5月29日	6月26日	7月23日	8月27日							
浸出液処理設備点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							

8 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号チに基づく資料

令和7年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検年月日	4月24日	5月29日	6月26日	7月23日	8月27日							
防凍措置状況点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							

9 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号リに基づく資料

○残余の埋立容量

測定年月日	令和7年8月29日
残余埋立量	420 m ³

※I 試料採取年月日：令和7年月日、結果が得られた年月日：令和年月日

<**** = 測定値が検出限界未満

埋立処分場 採水場所

井原市高屋町字野々迫5090-1

