

令和４年度 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第９条の３第６項に基づく
井原市一般廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理状況公表資料

１ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第４号イに基づく資料

○埋め立てた一般廃棄物の種類

施 設 名	埋め立てた廃棄物の種類
井原市野々迫埋立処分場	焼却灰、土砂ガレキ類

○埋め立てた廃棄物の各月ごとの数量

施 設 名	単位	令和４年度												合計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
井原市野々迫埋立処分場	t	16.02	17.66	13.07	13.54	8.90	18.51	34.58	21.34	26.97	14.32	37.67	48.75	271.33

２ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第４号ロに基づく資料

令和４年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検年月日	4月20日	5月19日	6月20日	7月26日	8月24日	9月28日	10月20日	11月21日	12月14日	1月25日	2月22日	3月10日
擁壁点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

３ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第４号ハに基づく資料

令和４年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検年月日	5月10日	6月2日	6月30日	8月8日	9月9日	10月12日	11月4日	12月6日	12月27日	2月7日	3月9日	3月22日
遮水工点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

４ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第４条の５の２第４号ニに基づく資料

○地下水－１

項 目	単位	令和４年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基準
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
		4月20日	5月19日	6月20日	7月26日	8月24日	9月28日	10月20日	11月21日	12月14日	1月25日	2月22日	3月10日	
		5月10日	6月2日	6月30日	8月8日	9月9日	10月12日	11月4日	12月6日	12月27日	2月7日	3月9日	3月22日	
電気伝導率	mS/m	28	28	28	27	28	28	28	42	28	28	29	28	－
塩化物イオン	mg/L	11	11	9	11	11	12	11	27	11	11	12	14	－
カドミウム	mg/L								<0.0003					0.003以下
全シアン	mg/L								<0.1					検出されないこと
鉛	mg/L								<0.001					0.01以下
六価クロム	mg/L								<0.005					0.05以下
砒素	mg/L		0.005		0.006		0.004		0.004		0.006		0.005	0.01以下
総水銀	mg/L								<0.0005					0.0005以下
アルキル水銀	mg/L								<0.005					検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル〔PCB〕	mg/L								<0.0005					検出されないこと
トリクロロエチレン	mg/L								<0.002					0.01以下
テトラクロロエチレン	mg/L								<0.0005					0.01以下
ジクロロメタン	mg/L								<0.002					0.02以下
四塩化炭素	mg/L								<0.0002					0.002以下
1,2－ジクロロエタン	mg/L								<0.0004					0.004以下
1,1－ジクロロエチレン	mg/L								<0.002					0.1以下
1,2－ジクロロエチレン	mg/L								<0.004					0.04以下
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L								<0.0005					1以下
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L								<0.0006					0.006以下
1,3－ジクロロプロペン	mg/L								<0.0002					0.002以下
チウラム	mg/L								<0.0006					0.006以下
シマジン	mg/L								<0.0003					0.003以下
チオベンカルブ	mg/L								<0.002					0.02以下
ベンゼン	mg/L								<0.001					0.01以下
セレン	mg/L		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	0.01以下
1,4－ジオキサン	mg/L								<0.005					0.05以下
クロロエチレン	mg/L								<0.0002					0.002以下
ダイオキシン類	pg-TEQ/L								※1 0.79					1以下

○地下水－ 2

項 目	単位	令和4年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基準
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
		4月20日	5月19日	6月20日	7月26日	8月24日	9月28日	10月20日	11月21日	12月14日	1月25日	2月22日	3月10日	
		5月10日	6月2日	6月30日	8月8日	9月9日	10月12日	11月4日	12月6日	12月27日	2月7日	3月9日	3月22日	
電気伝導率	mS/m	110	100	110	110	120	110	100	110	100	100	77	76	－
塩化物イオン	mg/L	210	150	210	210	230	240	210	200	160	180	140	130	－
カドミウム	mg/L								<0.0003					0.003以下
全シアン	mg/L								<0.1					検出されないこと
鉛	mg/L								<0.001					0.01以下
六価クロム	mg/L								<0.005					0.05以下
砒素	mg/L		0.008		0.021		0.013		0.015		0.012		0.022	0.01以下
総水銀	mg/L								<0.0005					0.0005以下
アルキル水銀	mg/L								<0.005					検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル〔PCB〕	mg/L								<0.0005					検出されないこと
トリクロロエチレン	mg/L								<0.002					0.01以下
テトラクロロエチレン	mg/L								<0.0005					0.01以下
ジクロロメタン	mg/L								<0.002					0.02以下
四塩化炭素	mg/L								<0.0002					0.002以下
1,2－ジクロロエタン	mg/L								<0.0004					0.004以下
1,1－ジクロロエチレン	mg/L								<0.002					0.1以下
1,2－ジクロロエチレン	mg/L								<0.004					0.04以下
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L								<0.0005					1以下
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L								<0.0006					0.006以下
1,3－ジクロロプロペン	mg/L								<0.0002					0.002以下
チウラム	mg/L								<0.0006					0.006以下
シマジン	mg/L								<0.0003					0.003以下
チオベンカルブ	mg/L								<0.002					0.02以下
ベンゼン	mg/L								<0.001					0.01以下
セレン	mg/L		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	0.01以下
1,4－ジオキサン	mg/L								<0.005					0.05以下
クロロエチレン	mg/L								<0.0002					0.002以下
ダイオキシン類	pg-TEQ/L								※1 0.71					1以下

○放流水

項 目	単位	令和4年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基準
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
		4月20日	5月19日	6月20日	7月26日	8月24日	9月28日	10月20日	11月21日	12月14日	1月25日	2月22日	3月10日	
		5月10日	6月2日	6月30日	8月8日	9月9日	10月12日	11月4日	12月6日	12月27日	2月7日	3月9日	3月22日	
水温	℃	19.0	19.0	21.0	24.0	24.0	22.0	21.0	19.0	18.0	18.0	18.0	18.0	－
水素イオン〔pH〕	－	8.0	8.0	8.0	7.8	8.0	8.0	8.1	8.0	8.1	8.2	7.9	8.0	5.8～8.6
生物化学的酸素要求量〔BOD〕	mg/L	0.9	1.5	1.5	1.9	1.9	1.9	2.0	0.6	1.2	0.8	1.6	1.7	60以下
化学的酸素要求量〔COD〕	mg/L	1.0	3.5	1.2	1.4	1.9	1.5	1.1	0.9	1.4	1.3	1.7	2.1	90以下
浮遊物質량〔SS〕	mg/L	17.0	20.0	18.0	12.0	5.0	19.0	<1.0	34.0	34.0	26.0	22.0	23.0	60以下
窒素含有量	mg/L	4.6	4.3	3.1	4.6	4.3	4.1	3.6	2.3	3.2	2.6	2.6	2.7	120以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 （鉱油類含有量）	mg/L								<0.5					5以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 （動植物油類含有量）	mg/L								<0.5					30以下
フェノール類含有量	mg/L								<0.2					5以下
銅含有量	mg/L								<0.01					3以下
亜鉛含有量	mg/L								0.02					2以下
溶解性鉄含有量	mg/L								<0.1					10以下
溶解性マンガン含有量	mg/L								<0.1					10以下
クロム含有量	mg/L								<0.1					2以下
ふっ素及びその化合物	mg/L								0.2					15以下
大腸菌群数	個/cm³								<10					3000以下
磷含有量	mg/L								3.4					16以下
カドミウム及びその化合物	mg/L								<0.003					0.03以下
シアン化合物	mg/L								<0.1					1以下

有機りん化合物	mg/L									<0. 1					1以下
鉛及びその化合物	mg/L									<0. 005					0. 1以下
六価クロム化合物	mg/L									<0. 04					0. 5以下
ひ素及びその化合物	mg/L									<0. 005					0. 1以下
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L									<0. 0005					0. 005以下
アルキル水銀化合物	mg/L									<0. 0005					検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル〔P C B〕	mg/L									<0. 0005					0. 003以下
トリクロロエチレン	mg/L									<0. 002					0. 1以下
テトラクロロエチレン	mg/L									<0. 0005					0. 1以下
ジクロロメタン	mg/L									<0. 002					0. 2以下
四塩化炭素	mg/L									<0. 0002					0. 02以下
1, 2－ジクロロエタン	mg/L									<0. 0004					0. 04以下
1, 1－ジクロロエチレン	mg/L									<0. 002					1以下
シス－1, 2－ジクロロエチレン	mg/L									<0. 004					0. 4以下
1, 1, 1－トリクロロエタン	mg/L									<0. 0005					3以下
1, 1, 2－トリクロロエタン	mg/L									<0. 0006					0. 06以下
1, 3－ジクロロプロペン	mg/L									<0. 0002					0. 02以下
チウラム	mg/L									<0. 006					0. 06以下
シマジン	mg/L									<0. 003					0. 03以下
チオベンカルブ	mg/L									<0. 02					0. 2以下
ベンゼン	mg/L									<0. 001					0. 1以下
セレン及びその化合物	mg/L									<0. 002					0. 1以下
ほう素及びその化合物	mg/L									0. 21					50以下
アンモニア、アンモニウム化合物等	mg/L									1. 7					200以下
1, 4－ジオキサン	mg/L									<0. 05					0. 5以下
ダイオキシン類	pg-TEQ/L									※1 0. 0034					10以下

5 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ホに基づく資料

該当なし

6 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ヘに基づく資料

該当なし

7 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号トに基づく資料

令和4年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検年月日	4月29日	5月27日	6月24日	7月29日	8月25日	9月30日	10月28日	11月24日	12月30日	1月27日	2月24日	3月31日
浸出液処理設備点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

8 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号チに基づく資料

令和4年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検年月日	4月29日	5月27日	6月24日	7月29日	8月25日	9月30日	10月28日	11月24日	12月30日	1月27日	2月24日	3月31日
防凍措置状況点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

9 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号リに基づく資料

○残余の埋立容量

測定年月日	令和5年2月28日
残余埋立量	541 m ³

※1 試料採取年月日：令和4年11月21日、結果が得られた年月日：令和4年12月20日

ND(Not Detected)＝測定値が検出限界未満